



国近整建安第97号

## 認定書


大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号  
株式会社クボタ  
代表取締役社長 幡掛 大輔

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成20年8月20日

国土交通省近畿地方整備局長

木下 誠 也



記

### 1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象人員 (人)	日平均汚水量 (m <sup>3</sup> /日)
6-08-H-004	クボタ浄化槽KJ-5型	滋賀県湖南市高松町2-1 株式会社クボタ 滋賀工場	建築基準法第68 条の20第1項の 規定に基づき、 同法施行令第35 条第1項の規定 に適合する担体 流動循環方式	5	1.0
6-08-H-004-1	クボタ浄化槽KJ-7型	大阪府岸和田市今木町101 池田化成工業株式会社		7	1.4
6-08-H-004-2	クボタ浄化槽KJ-10型	茨城県北茨城市磯原町上相田 1099-46 日東電気株式会社 磯原工場 滋賀県甲賀市水口町下山40-1 株式会社吉中化成		10	2.0

### 2. 別添図書

- (1) 処理方式及び処理能力を記載した書面
- (2) 構造図
- (3) 仕様書
- (4) 計算書
- (5) 処理工程図
- (6) 浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面
- (7) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (8) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (9) 施工要領書
- (10) 維持管理要領書




## 認 定 書

国住指第 1164 号  
平成 20 年 8 月 8 日

株式会社クボタ  
代表取締役社長 幡掛 大輔 様

国土交通大臣 谷垣 禎



下記の構造方法等については、建築基準法第 6 8 条の 2 6 第 1 項(同法第 8 8 条第 1 項に  
おいて準用する場合を含む。)-の規定に基づき、同法施行令第 3 5 条第 1 項の規定に適合する  
ものであることを認める。

### 記

1. 認定番号

DW3N-0112

2. 認定をした構造方法等の名称

担体流動循環方式クボタ浄化槽KJ型/5~10人槽/合併処理浄化槽/汚物処理  
性能

3. 認定をした構造方法等の内容

別紙1のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

## 型式適合認定書

BCJ 基型-JS03514  
平成20年 8月 8日

株式会社 クボタ  
代表取締役社長 幡掛 大輔 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号

型01Cad0a0053514

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類  
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容

KJ-5型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件


浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意) この認定書は大切に保管してください。

# 型式適合認定書

BCJ基型-JS03515  
平成20年 8月 8日

株式会社 クボタ  
代表取締役社長 幡掛 大輔 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

## 記

### 1. 認定番号

型01Cad0a0073515

### 2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類 合併処理浄化槽

### 3. 認定した型式の内容

KJ-7型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

### 4. 一連の規定に適合するための適用条件

浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。


(注意) この認定書は大切に保管してください。

## 型式適合認定書

BCJ 基型-JS03516

平成20年 8月 8日

株式会社 クボタ  
代表取締役社長 幡掛 大輔 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号

型01Cad0a0103516

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類

合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容

KJ-10型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件

浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意) この認定書は大切に保管してください。

