

平成 25年度 検査集計表 (7 条)

検査期間 25年04月01日～ 26年03月31日

1. 検査数 2,930 件 計画数: 2,500 (117.2%)

2. 判定
 適正 2,085 件 (71.2%)
 概ね適正 717 件 (24.5%)
 不適正 128 件 (4.4%)

3. 概ね適正・不適正 主要原因内訳

大項目	原因詳細	判定			
		概ね適正	%	不適正	%
1. 設置状況	1. 槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況	0	0.0%	0	0.0%
	2. 漏水の状況	0	0.0%	0	0.0%
	3. 浄化槽上部の状況	43	1.5%	6	0.2%
	4. 雨水、土砂等の槽内への流入状況	13	0.4%	5	0.2%
	5. 内部設備の固定状況	8 (2)	0.3%	3	0.1%
	6. 設置に係るその他の状況	4	0.1%	28	1.0%
2. 設備の稼働状況	7. ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況	4	0.1%	2	0.1%
	8. ばっき装置及び攪拌装置の稼働状況	0	0.0%	5	0.2%
	9. 汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況	0	0.0%	0	0.0%
	10. 制御装置及び調整装置の稼働状況	1 (1)	0.0%	0	0.0%
	11. 生物膜又は活性汚泥の状況	0	0.0%	0	0.0%
	12. 設備の稼働に係るその他の状況	0	0.0%	1	0.0%
	13. 膜モジュールの稼働状況	0	0.0%	0	0.0%
3. 水の流れ方の状況	14. 管渠、弁及び各単位装置間の水流の状況	9	0.3%	1	0.0%
	15. 越流げきにおける越流状況	0	0.0%	0	0.0%
	16. 各単位装置内の水位及び水流の状況	0	0.0%	0	0.0%
	17. 汚泥の堆積状況及びスカムの発生状況	2 (2)	0.1%	0	0.0%
	18. 水の流れ方に係るその他の状況	0	0.0%	0	0.0%
4. 使用の状況	19. 特殊な排水等の流入状況	5	0.2%	0	0.0%
	20. 異物の流入状況	0	0.0%	0	0.0%
	21. 使用に係るその他の状況	0	0.0%	0	0.0%
5. 悪臭の発生状況	22. 悪臭の発生状況	0	0.0%	0	0.0%
6. 消毒の実施状況	23. 消毒の実施状況	31 (21)	1.1%	1	0.0%
7. か、はえ等の発生状況	24. か、はえ等の発生状況	1 (1)	0.0%	0	0.0%
8. 水質検査状況	25. 水質検査状況	518	17.7%	1	0.0%
9. 保守点検記録	26. 保守点検記録	74 (17)	2.5%	55	1.9%
10. 清掃記録	27. 清掃記録	0	0.0%	0	0.0%
11. その他	28. その他	4	0.1%	20	0.7%
合 計		717 (44)	24.5%	128	4.4%

※ () 内は環境省が示すガイドラインで不可と判断される数です。