

平成 25年度 検査集計表 (1 1 条)

検査期間 25年04月01日～ 26年03月31日

1. 検査数 79,267 件 計画数: 85,000 (93.3%)

2. 判定 適正 33,760 件 (42.6%)

概ね適正 33,458 件 (42.2%)

不適正 12,049 件 (15.2%)

3. 概ね適正・不適正 主要原因内訳

| 大項目 | 原因詳細 | 判定 | | | |
|---------------|-----------------------------|----------------|-------|--------|-------|
| | | 概ね適正 | % | 不適正 | % |
| 1. 設置状況 | 1. 槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況 | 14 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| | 2. 漏水の状況 | 197 | 0.2% | 117 | 0.1% |
| | 3. 浄化槽上部の状況 | 74 | 0.1% | 58 | 0.1% |
| | 4. 雨水、土砂等の槽内への流入状況 | 4 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| | 5. 内部設備の固定状況 | 931 (740) | 1.2% | 282 | 0.4% |
| | 6. 設置に係るその他の状況 | 46 (1) | 0.1% | 99 | 0.1% |
| 2. 設備の稼働状況 | 7. ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況 | 192 (14) | 0.2% | 1,428 | 1.8% |
| | 8. ばっき装置及び攪拌装置の稼働状況 | 17 (5) | 0.0% | 25 | 0.0% |
| | 9. 汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況 | 36 (19) | 0.0% | 28 | 0.0% |
| | 10. 制御装置及び調整装置の稼働状況 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 11. 生物膜又は活性汚泥の状況 | 12 (2) | 0.0% | 2 | 0.0% |
| | 12. 設備の稼働に係るその他の状況 | 23 (16) | 0.0% | 25 | 0.0% |
| | 13. 膜モジュールの稼働状況 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 3. 水の流れ方の状況 | 14. 管渠、弁及び各単位装置間の水流の状況 | 54 (6) | 0.1% | 27 | 0.0% |
| | 15. 越流ぜきにおける越流状況 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 16. 各単位装置内の水位及び水流の状況 | 24 (18) | 0.0% | 17 | 0.0% |
| | 17. 汚泥の堆積状況及びブスカムの発生状況 | 54 (39) | 0.1% | 347 | 0.4% |
| | 18. 水の流れ方に係るその他の状況 | 1 (1) | 0.0% | 4 | 0.0% |
| 4. 使用の状況 | 19. 特殊な排水等の流入状況 | 5 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| | 20. 異物の流入状況 | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 21. 使用に係るその他の状況 | 2 | 0.0% | 7 | 0.0% |
| 5. 悪臭の発生状況 | 22. 悪臭の発生状況 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 6. 消毒の実施状況 | 23. 消毒の実施状況 | 141 (34) | 0.2% | 1,177 | 1.5% |
| 7. か、はえ等の発生状況 | 24. か、はえ等の発生状況 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 8. 水質検査状況 | 25. 水質検査状況 | 4,378 (92) | 5.5% | 2,630 | 3.3% |
| 9. 保守点検記録 | 26. 保守点検記録 | 4,308 (214) | 5.4% | 5,339 | 6.7% |
| 10. 清掃記録 | 27. 清掃記録 | 22,048 (49) | 27.8% | 103 | 0.1% |
| 11. その他 | 28. その他 | 892 | 1.1% | 320 | 0.4% |
| 合 計 | | 33,458 (1,250) | 42.2% | 12,049 | 15.2% |

※ () 内は環境省が示すガイドラインで不可と判断される数です。