

令和02年度 検査集計表 (7 条)

検査期間 R02年04月01日～ R03年03月31日

1. 検査数 2,671 件 計画数： 2,500 (106%)
2. 判定 適正 1,630 件 (61.0%)
 概ね適正 830 件 (31.1%)
 不適正 211 件 (7.9%)

3. 概ね適正・不適正 主要原因内訳

大項目	原因詳細	判定			
		概ね適正	%	不適正	%
1. 設置状況	1. 槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況	2	0.1%	0	0.0%
	2. 漏水の状況	1	0.0%	36	1.3%
	3. 浄化槽上部の状況	61	2.3%	4	0.1%
	4. 雨水、土砂等の槽内への流入状況	5	0.2%	7	0.3%
	5. 内部設備の固定状況	5 (2)	0.2%	5	0.2%
	6. 設置に係るその他の状況	30	1.1%	43	1.6%
2. 設備の稼働状況	7. ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況	9	0.3%	5	0.2%
	8. ばっき装置及び攪拌装置の稼働状況	13 (1)	0.5%	1	0.0%
	9. 汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況	4 (1)	0.1%	0	0.0%
	10. 制御装置及び調整装置の稼働状況	21 (21)	0.8%	1	0.0%
	11. 生物膜又は活性汚泥の状況	0	0.0%	0	0.0%
	12. 設備の稼働に係るその他の状況	1	0.0%	0	0.0%
	13. 膜モジュールの稼働状況	0	0.0%	0	0.0%
3. 水の流れ方の状況	14. 管渠、升及び各単位装置間の水流の状況	5 (4)	0.2%	2	0.1%
	15. 越流ぜきにおける越流状況	0	0.0%	0	0.0%
	16. 各単位装置内の水位及び水流の状況	2 (1)	0.1%	0	0.0%
	17. 汚泥の堆積状況及びスカムの発生状況	7 (7)	0.3%	0	0.0%
	18. 水の流れ方に係るその他の状況	0	0.0%	0	0.0%
4. 使用の状況	19. 特殊な排水等の流入状況	1	0.0%	0	0.0%
	20. 異物の流入状況	0	0.0%	0	0.0%
	21. 使用に係るその他の状況	0	0.0%	0	0.0%
5. 悪臭の発生状況	22. 悪臭の発生状況	0	0.0%	0	0.0%
6. 消毒の実施状況	23. 消毒の実施状況	44 (41)	1.6%	9	0.3%
7. か、はえ等の発生状況	24. か、はえ等の発生状況	0	0.0%	0	0.0%
8. 水質検査状況	25. 水質検査状況	453 (1)	17.0%	0	0.0%
9. 保守点検記録	26. 保守点検記録	40 (11)	1.5%	82	3.1%
10. 清掃記録	27. 清掃記録	1	0.0%	0	0.0%
11. その他	28. その他	125	4.7%	16	0.6%
合 計		830 (90)	31.1%	211	7.9%

※ () 内は環境省が示すガイドラインで不可と判断される数です。