

【公1-1】法定検査事業（1）-1）

平成 29年度 検査集計表（11条）

検査期間 29年04月01日～30年03月31日

1. 検査数 85,002 件 計画数：84,500（100.6%）

2. 判定 適正 36,257 件（42.7%）

概ね適正 38,509 件（45.3%）

不適正 10,236 件（12.0%）

3. 概ね適正・不適正 主要原因内訳

大項目	原因詳細	判定			
		概ね適正	%	不適正	%
1. 設置状況	1. 槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況	29	0.0%	0	0.0%
	2. 漏水の状況	169	0.2%	219	0.3%
	3. 浄化槽上部の状況	89	0.1%	105	0.1%
	4. 雨水、土砂等の槽内への流入状況	9	0.0%	1	0.0%
	5. 内部設備の固定状況	1,148 (877)	1.4%	280	0.3%
	6. 設置に係るその他の状況	109	0.1%	126	0.1%
2. 設備の稼働状況	7. ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況	217 (7)	0.3%	1,788	2.1%
	8. ばっき装置及び攪拌装置の稼働状況	17 (7)	0.0%	31	0.0%
	9. 汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況	34 (23)	0.0%	59	0.1%
	10. 制御装置及び調整装置の稼働状況	30 (10)	0.0%	21	0.0%
	11. 生物膜又は活性汚泥の状況	5 (2)	0.0%	8	0.0%
	12. 設備の稼働に係るその他の状況	1	0.0%	0	0.0%
	13. 膜モジュールの稼働状況	0	0.0%	0	0.0%
3. 水の流れ方の状況	14. 管渠、升及び各单位装置間の水流の状況	32 (6)	0.0%	24	0.0%
	15. 越流ぜきにおける越流状況	1 (1)	0.0%	0	0.0%
	16. 各单位装置内の水位及び水流の状況	50 (34)	0.1%	36	0.0%
	17. 汚泥の堆積状況及びスカムの発生状況	29 (29)	0.0%	199	0.2%
	18. 水の流れ方に係るその他の状況	0	0.0%	0	0.0%
4. 使用の状況	19. 特殊な排水等の流入状況	3	0.0%	0	0.0%
	20. 異物の流入状況	3	0.0%	0	0.0%
	21. 使用に係るその他の状況	1	0.0%	2	0.0%
5. 悪臭の発生状況	22. 悪臭の発生状況	0	0.0%	0	0.0%
6. 消毒の実施状況	23. 消毒の実施状況	974 (877)	1.1%	337	0.4%
7. か、はえ等の発生状況	24. か、はえ等の発生状況	0	0.0%	0	0.0%
8. 水質検査状況	25. 水質検査状況	6,538 (88)	7.7%	637	0.7%
9. 保守点検記録	26. 保守点検記録	3,294 (234)	3.9%	6,361	7.5%
10. 清掃記録	27. 清掃記録	25,717 (62)	30.3%	2	0.0%
11. その他	28. その他	10	0.0%	0	0.0%
合 計		38,509 (2,257)	45.3%	10,236	12.0%

※（）内は環境省が示すガイドラインで不可と判断される数です。